



Numer obwodu	Zasilanie z RG	Lokalna szyna wyrównawcza	WG	Lampki sygnalizacyjne	1o	2o	3o	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Opis			Wyłącznik główny		Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda
Moc [kW]			6,75		0,2	0,4	0,5	0,5	1,25	1,5	0,5	1,5	0,75	0,5	1,25	1,5	0,5

Rozdzielnica R1

$P_i = 10\,350\text{ W}$

$k_i = 0,65$

$P_s \approx 6\,750\text{ W}$

$I_s \approx 10,8\text{ A}$

Biuro Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 692-645-581		Rysunek nr E-8	
Inwestor: Gmina Myszyniec, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec			
Adres inwestycji: Myszyniec, działki nr ew. 717/6, 717/33, 717/34, 717/35, 717/44, 717/1, 710/1, 717/45, 716/1.			
Obiekt: Przebudowa obiektu stadionu sportowego w Myszyncu			
Rys: Schemat rozdzielnic R1			
Zespół projektowy:		Podpis:	
mgr inż. Tadeusz Lis		upr. proj. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń Wa-101/02	
mgr inż. Marek Biał		upr. bud. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń MAZ/0544/PWBE/15	
		02.01.2020 r.	
		SKALA 1:100	