



Numer obwodu	Zasilanie z ZK	Lokalna szyna wyrównawcza	WG	PWP	Lampki sygnalizacyjne	Aw/Ew	1o	2o	3o	4o	5o	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	11	RK	R1
Opis			Wyłącznik główny	Pożarowe wyl. prądu		Oświetlenie awar./ewak.	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Zestaw inst. ZI05/R411	Rozdzielnica kotłowni	Rozdzielnica piętrowa
Moc [kW]			31,2			0,15	0,3	0,25	0,15	0,25	0,25	0,75	0,75	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,5	1,5	1,5	0,5	1,5	1,5	20,0	1,5	10,35

Rozdzielnica RG

P_i = 47 950 W

k_r = 0,65

P_s ≈ 31 200W

I_s ≈ 48,5 A

Biuro Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 692-645-581		Rysunek nr E-7
Inwestor: Gmina Myszyniec, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec		
Adres inwestycji: Myszyniec, działki nr ew. 717/6, 717/33, 717/34, 717/35, 717/44, 717/1, 710/1, 717/45, 716/1.		
Obiekt: Przebudowa obiektu stadionu sportowego w Myszyniu		
Rys: Schemat rozdzielnic RG		
Zespół projektowy:	Podpis:	Nr uprawnień:
mgr inż. Tadeusz Lis		upr. proj. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń Wa-101/02
mgr inż. Marek Biał		upr. bud. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń MAZ/0544/PWBE/15
	02.01.2020 r.	SKALA 1:100