



Ministerstwo
Sportu i Turystyki



Myszyniec, dnia 30 kwietnia 2024 r.

GMINA MYSZYNIEC

Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

IN.271.5.2024.KI

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-626e7dca-fd60-11ee-b81b-aebd110f5279>

**ODPOWIEDZI
NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW I MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 na „**Przebudowę obiektu stadionu sportowego w Myszyncu**”

Zamawiający : Gmina Myszyniec, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły następujące pytania do SWZ:

Pytanie nr 1

W związku z istotnymi rozbieżnościami w SWZ oraz projekcie umowy w zakresie wynagrodzenia, tj. czy wynagrodzenie jest kosztorysowe, czy ryczałtowe oraz momentu przekazania kosztorysów ofertowych (do oferty, czy przed podpisaniem umowy), prosimy o jednoznaczne stanowisko zamawiającego w ww. zakresie oraz dostosowanie postanowień SWZ oraz projektu umowy w tym zakresie.

Odpowiedź:

Kwestia rodzaju wynagrodzenia została wyjaśniona w odpowiedziach na pytania wykonawców do SWZ z dn. 24.04.2024 r. i pozostaje aktualna.

Pytanie nr 2

W związku ze sprzecznością postanowień §3 ust. 5 i 6 prosimy o jednoznaczne stanowisko, jaki dzień rozumiany jest jako termin zakończenia całości robót (termin wykonania przedmiotu umowy) i wprowadzenie zmian do umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje §3 załącznika nr 4 do SWZ – wzoru umowy przez wykreślenie dotychczasowego brzmienia ust. 6 oraz załącza zaktualizowany załącznik do nr 4 do SWZ wzór umowy – wersja 2.

Pytanie nr 3



Proszę o zmianę postanowień §3 ust. 9 zdanie ostatnie na: „(...) Powyższe obowiązuje w okresie od dnia podpisania protokołu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego”. Zgodnie z umową odbiór ostateczny ma nastąpić po upływie gwarancji i rękojmi. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za teren obiektu w okresie jego eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje dotychczasowy zapis §3 ust. 9 wzoru umowy tak, że otrzymuje on brzmienie : „Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia na terenie budowy powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bezpośrednio związane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczące szkód osób trzecich. Powyższe obowiązuje w okresie od dnia podpisania protokołu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego” i załącza zaktualizowany załącznik do nr 4 do SWZ wzór umowy – wersja 2.

Pytanie nr 4

W celu uniknięcia wątpliwości prosimy o potwierdzenie, że bieżące czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektu zamawiający/użytkownik będzie wykonywał we własnym zakresie.

Odpowiedź:

Bieżące czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektu stanowiącego plac budowy będą w zakresie Wykonawcy.

Pytanie nr 5

W opisie technicznym dołączonym do postępowania Zamawiający podaje w punkcie 5.2.5 Sprzęt boiskowy, zawodniczy i pomiarowy, który jednocześnie nie występuje w dokumencie SWZ w przedmiocie zamówienia. Prosimy zatem o informację, czy potencjalni wykonawcy powinni wycenić zakup i dostawę sprzętu wg punktu 5.2.5? Czy Zamawiający w ramach przedmiotowego zamówienia wymaga dostawy garażu na w/w sprzęt?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sprzęt boiskowy, zawodniczy i pomiarowy oraz dostawa garażu na w/w sprzęt nie znajdują się w zakresie przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 6

Zamawiający wskazuje w dokumentach SWZ i przedmiarze rozbiórkę widowni (trybun). Czy w związku z tym potencjalny wykonawca powinien uwzględnić przy wycenie dostawę i montaż trybun systemowych 6-rzędowych na 304 miejsca (które Zamawiający zamieścił w dokumentacji projektowej)? Czy w zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi dostawa i montaż kabin dla zawodników rezerowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dostawa i montaż trybun systemowych oraz dostawa i montaż kabin dla zawodników nie znajduje się w zakresie przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 7

Czy w zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi renowacja/przebudowa istniejącego budynku socjalnego?



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że renowacja/przebudowa istniejącego budynku socjalnego nie znajduje się w zakresie przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 8

Czy w zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi dostawa i montaż elektronicznej tablicy wyników?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dostawa i montaż elektronicznej tablicy wyników nie znajduje się w zakresie przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 9

W załączonym do postępowania projekcie Zamawiający wymaga zastosowania aż czterech kolorów nawierzchni poliuretanowych. Jako doświadczona firma z licznymi realizacjami bieżni LA na terenie Polski i Europy mamy świadomość, że niektóre wymagane materiały do nawierzchni nie występują w zaproponowanej kolorystyce. Wskazuje to na utrudnienia natury technicznej i skutkuje wzrostem kosztów wykonawstwa nawierzchni na tego typu obiekcie. W związku z tym sugerujemy ujednolicenie kolorystyczne wszystkich nawierzchni poliuretanowych na całym obiekcie do koloru ceglastoczerwonego (RAL 3016). Zmiana ta byłaby z całą pewnością korzystniejsza cenowo dla Inwestora, co miałyby wpływ na wartość oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nawierzchnie poliuretanowe mają zostać wykonane zgodnie z kolorystyką przewidzianą w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SWZ.

Pytanie nr 10

Zamawiający na stronie 7 Opisu technicznego wymienia w warstwach podbudowy pod nawierzchnie dwie warstwy asfaltobetonu o grubościach 3 cm i 5 cm. Jednocześnie w przedmiarze stanowiącym załącznik do SWZ nr 3B1 w pozycjach 11 i 12 wskazuje grubości 3 cm i 4 cm. Prosimy zatem o wskazanie, która wersja jest obowiązująca i którą wersję należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w warstwach podbudowy pod nawierzchnie należy wykonać dwie warstwy asfaltobetonu o grubościach 3 cm i 5 cm. Jednocześnie załącza zaktualizowany załącznik nr 3B1 do SWZ- przedmiar – Stadion Myszyniec – stadion – etap I.

W załączeniu:

1. zaktualizowany załącznik do nr 4 do SWZ wzór umowy – wersja 2.
2. zaktualizowany załącznik nr 3B1 do SWZ- przedmiar – Stadion Myszyniec – stadion – etap I.



Ministerstwo
Sportu i Turystyki

